


NOTE:

- A: Hovedafspærringsventiler
- B: Afspærringsventiler, hvis mere end 2 meter mellem A og tilslutning på unit.
- C: Leveringsgrænse for tilslutning på anlæg med eksisterende pumpe og trykspansionsbeholder.
- D: Leveringsgrænse for komponenter, hvor pumpe og trykspansionsbeholder er integreret del af demonterede kedel. I det tilfælde kan C udelades i retur og eventuelt i fremløb.
- E: Tilslutning for spædevand. Se tegning FN-000-L-005
- F: Afregningsmåler er fjernvarmeforsyningens ejendom
- G: Ejergrense for hhv. bygninger < 300 m² opvarmet areal

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rev. | Dato | Konst./Tegn. | Kontrol. | Godk. | |
| B | 2016-06-01 | HST/MB | PLU | PETU | 2020-09-29 |
| Projekt 1100009548 | | Mål | Ikke målfast | | |
| Tilslutningsdiagram for kundeinstallationer | | | | | |
| Indirekte anlæg med varmtvandsbeholder | | | | | |
| | | | | |  Grøn fjernvarme til dig Roskildevej 175, 2620 Albertslund +45 43 66 03 66 www.VEKS.dk |
| | | | | | Fil Tegning nr. FN-000-L-104-B |